Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 767

FECHA SOLICITUD: Junio 16 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

URBANIZACION : CIPRES TRADE CENTER

LOCALIDAD: Puente Aranda.

UBICACION: Carrera 68 No. 16-80.

REF. OPES: 9514743

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geotécnica I-AP, zona de arcillas y limos medianamente densos, en general las estructuras que se hacen en este tipo de terrenos no tendrán problemas de capacidad portante y los asentamientos esperados son generalmente pequeños.
Es un lote esquinero en el cual se va a construir un centro comercial; la zona es plana de fácil acceso y que goza de todos los servicios en magnificas condiciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es necesario hacer una exploración adecuada del subsuelo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 767

FECHA SOLICITUD: Junio 16 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

URBANIZACION : CIPRES TRADE CENTER

LOCALIDAD: Puente Aranda.

UBICACION: Carrera 68 No. 16-80.

REF. OPES: 9514743

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona geotécnica I-AP, zona de arcillas y limos medianamente densos, en general las estructuras que se hacen en este tipo de terrenos no tendrán problemas de capacidad portante y los asentamientos esperados son generalmente pequeños.
Es un lote esquinero en el cual se va a construir un centro comercial; la zona es plana de fácil acceso y que goza de todos los servicios en magnificas condiciones.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es necesario hacer una exploración adecuada del subsuelo.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pa...

Enviar a Dr. Alvaro Ardila Cortes. 000004
Jefe. Unid. Desarrollo Urb.
CT-767

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 419

FECHA: Sep 25-95
FECHA VISITA: Sep 25-95
BARRIO: Puente Aranda. (Cipres Trade Center).
LOCALIDAD: Puente Aranda
LOCALIZACION: Predio Cra 68 #16-80
REFERENCIA OPES: 9514743

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I- AP. Zona de Arcillas y limos medianamente duros en general, los estructuros q. se hagan en este tipo de terreno no tendrán problemas de capacidad portante y los asentamientos esperados son generalmente pequeños

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Es un lote esquinero para construir un Centro comercial, situado en la Avenida 68 zona muy plana de fácil acceso y que goza de todos los servicios en magníficas condiciones.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Es necesario hacer una exploración adecuada del subsuelo.

NOMBRE: Rafael Santiguario de Rss
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Rafael Santiguario de Rss

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE