Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 859

FECHA SOLICITUD: 24 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 24 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: URBANIZACION SANTA ROSA - EL PASEITO 1
LOCALIDAD: San Cristòbal
UBICACION: Carrera 17A Este Calle 42A Sur
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto- deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con pendientes muy fuertes, difícil acceso, todos los servicios clandestinos, carencia total de alcantarillado, zona con la mayor cantidad de deslizamientos. Zona de escarpes fuertes en el flanco Oriental, la mayor parte no ha sido urbanizada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

La construcciòn incontrolada sin cumplir ninguna especificaciòn aligera el fenòmeno de la erosiòn. No se deben dar servicios en esta zona.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 499

FECHA: Octubre 24-95
FECHA VISITA: Octubre 24-95
BARRIO: Urbanización Sta Rosa - El Paseito 1.
LOCALIDAD: San Cristobal
LOCALIZACION: Cra 17A Este Clle 42A-Sur
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendiente muy fuerte, difícil acceso, todos los servicios clandestinos, carencia total de alcantarillado, zona con la mayor cantidad de deslizamientos. Zona de escasos puntos en el plano oriental la mayor parte no ha sido urbanizada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES La Construcción monitoreada sin cumplir ninguna especificación, agrava el fenomeno de la erosion. No se deben dar licencias en esta zona.

NOMBRE: Rafael Santamaría Ariza
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 3520203395
FIRMA: