Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.322

FECHA SOLICITUD: Abril 18 de 1995.

FECHA DE EMISION: Abril 21 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Candelaria la Nueva.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar.

UBICACION: Sector Quebrada de Limas - Candelaria La Nueva.

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La tubería de aguas negras y lluvias esta en mal estado de conservación.
La zona esta contaminada por el derrame de aguas negras en la quebrada Limas .
La ronda de la quebrada esta invadida y la zona se utiliza como botadero.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer respetar la ronda de la quebrada.
Canalizar y renovar completamente las tuberías existentes que pasan por entre la quebrada.

Firmado por:
BERNARDO ORAU ARIAS

CT 322. 000002

Falta Referencia Opes

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 116

FECHA: Abril 18-95
FECHA VISITA:
BARRIO: Candelaria La Nueva.
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
LOCALIZACION: Sector Quebrada de Limas - Candelaria La Nueva
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Foto 95-7-17

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: Existen tuberías de Aguas negras y lluvias en lamentable estado que tienen que ser renovadas - hay contaminación por el derrame de Aguas negras a la quebrada de Limas, No se está respetando la ronda de la quebrada, toda la zona se utiliza como botadero.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Hacer respetar la Ronda de la quebrada, canalizar y, renovar completamente las tuberías existentes que pasan por entre la quebrada.

NOMBRE: Rafael de J. Ruiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 2020 31395
FIRMA: Rafael Santamaría de Ruiz.