Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 788

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 27 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

URBANIZACION : San Joaquin.

LOCALIDAD: Bosa.

UBICACION: Calle 72 Sur con Carrera 101.

REF. OPES: 1986.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo Eléctrico.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica I-BP, zona de Limos y Arcillas.
Zona Plana .
Red vial sin pavimentar, servicios de acueducto deficiente, facturación provisional.
Hay sobre carga de energía eléctrica en un transformador.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Retirar la capa expansiva si existe.
Colocar un transformador.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT - 788

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 415

FECHA: Sep. 25 - 95
FECHA VISITA: Sep 25 - 95,
BARRIO: San Joaquín
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 72 Sur Cra 101.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IBP.
Zona de limos y arcillas

a) TIPO DE RIESGO: Bajo. Sobrecarga transformador energía.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, calles sin pavimentar, servicios deficientes acueducto (facturación provisional, hay sobrecarga en un transformador.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Retirar la capa expansiva si existe, colocar transformador.

NOMBRE: Rafael S de Dios
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Rafael S de Dios