Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1279

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 29 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Concejo
BARRIO:	BRASIL (puntual)
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Calle 52 # 100 C - 15
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Presencia de inundación en época de invierno por falta de sistema de drenaje en el barrio.
Zona residencial, plana y con servicios públicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Complementar o en su defecto realizar obras de drenaje.

Original Firmado por:
Luis Eduardo Torres Cuervo
DIRECTOR

000002

1279

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Febrero 29/96
BARRIO Brasil (Puntual).
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 52 # 100C - 15
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Concepto

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo x inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Presencia de inundación en época de invierno por falta de sistema de drenaje en el barrio.
Zona residencial, plana y con servicios públicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción
Cangelitos o en su defecto realizar obras de drenaje.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033958503 25202033951
FIRMA: