Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 845

FECHA SOLICITUD: 3 de Octubre de 1995
FECHA DE EMISION 3 de Octubre de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB
BARRIO: LISBOA
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 133B No. 150-43
REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto, inundaciòn y medio por contaminaciòn.

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Se encuentra en una zona plana, gran nùmero de viviendas localizadas sobre la Ronda del Rìo Juan Amarillo, los servicios son en un 90% clandestinos, sus calles se encuentran sin pavimentar El sitio puntual no se debe construir por quedar sobre la Ronda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe evitar construir en esta zona debido al alto grado de contaminaciòn y baja resistencia del suelo

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

C.T. 845

CONCEPTO TECNICO OPES No. 451

FECHA: Octubre 3-95
FECHA VISITA: Octubre 3-95
BARRIO: Lisboa
LOCALIDAD: Suba,
LOCALIZACION: Calle 133B No 150-43.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I P y III P Zona de inundación baja, suelos blandos baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: Alto inundación y Medio por Contaminación

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra en una hoya plana gran número de viviendas localizadas sobre la Ronda del río Juan Amarillo, los servicios son en un 90% clandestinos sus calles se encuentran sin pavimentos. El sitio puntual no se debe construir por quedar sobre la ronda.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe evitar construir en esta Zona debido al alto grado de contaminación y baja resistencia del suelo.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rey
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: