Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.533
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO :
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 117 con cras 87 y 90
REF. OPES: 9428904

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por Inundación
JUSTIFICACION TECNICA: Zona III-P, plana. La zona presenta suelos blandos y de baja resistencia. Susceptible de inundación en época de invierno.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Ensayo de consolidación.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Reina Isabel

A.L: 71

CT #533 - 000002

~~CT 456~~

CT 529.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No.243

FECHA: Mayo 23-95
FECHA VISITA: Mayo 30-95
BARRIO: El Japón
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 117 XIII. Cras 87-90
REFERENCIA OPES: 94 28 904

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P

a) TIPO DE RIESGO: Medio - inundaciones.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana con problemas de inundación en época invernal zona de suelos blandos y de muy baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES: Investigar problemas de Cimentación, ensayo de Consolidación obligatorio

NOMBRE: Iraut de Rey
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Iraut de Rey