Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1792
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 25 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: LUIS LOPEZ DE MESA
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Diag. 32A No 14D - 40 sur (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda localizada en una zona residencial y de topografía irregular, con desestabilización de terreno y posibles deslizamientos por falta de sistema de drenaje.
Ausencia de sistema de Alcantarillado.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Realizar sistema, de drenaje y Alcantarillado.
- Para construcción local solicitar asesoría Profesional.

Elaborado por:
DIRECTOR

000003

1792

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Junio 25/96
BARRIO Luis Lopez de Mesa
LOCALIDAD Rafael Uribe
LOCALIZACION Diag. 32A # 14D-40 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldia Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Vivienda localizada en una zona residencial y de topografia irregular, con desestabilizacion de terreno y posibles deslizamientos por falta de sistema de drenaje.
- Ausencia de sistema de alcantarillado

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

-Realizar sistema de drenaje y alcantarillado
-Para construcción local solicitar asesoria profesional

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503

FIRMA: