000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.565
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD
BARRIO : PIAMONTE
LOCALIDAD: Bosa.
UBICACION: Calle 13 No. 11-04
REF. OPES: 9504129

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP, zona plana, de arcillas y limos, con grandes posibilidades de inundación en época de invierno.
El nivel del terreno es menor que la cota máxima de inundación del río, existe bombeo de aguas negras .

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Bombeo permanente durante la instalación de tubería en época de invierno.

Original firmado por: BERNARDO GRAS ARIAS

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá D.C. Dirección de Emergencias

CT No. 565000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95 - Junio 5/95.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Calle 13 # 11-04
REFERENCIA OPES: 9504129.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

1-BP

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por Inundacion.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana de arcillas y limos, con grandes posibilidades de inundacion en epoca de invierno. El nivel del terreno es menor que la cota máxima de inundación del rio, existe bombeo de aguas negras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Bombeo permanente durante la instalacion de tuberia en epoca de invierno.

NOMBRE: Arturo Lucas
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0797
FIRMA: [illegible]

Rafael de Rojas
Ing. Civil
2520203395
Rafael Santamaría de Rojas

CT 565. 000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 337

FECHA:
FECHA VISITA: junio 6-95
BARRIO: Piamonte
LOCALIDAD: Bosa
LOCALIZACION: Clle 13 No. 11-04.
REFERENCIA OPES: 9504129.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I- BP

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de arcillas y limos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Gabriel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Gabriel Santamaría de Rojas