Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 2012
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 6 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén Sector Santa Rosita
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Cra 49C Nº 73B-27 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de una planta con afectación por asentamiento en su andén por posibles aguas subterráneas que desestabilizan el terreno. Las vías actualmente se encuentran afectadas por aguas negras que brotan de los pozos de alcantarillado los cuales se encuentran obstruidos por basuras y desechos. Posee servicio de acueducto, alcantarillado provisional y energía.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2012 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 6 de 1996
BARRIO Jerusalen sector Santa Rosita
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Carrera 49C No. 73B-27 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO - D. A. P. B
- Alcaldía Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
medio, por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
vivienda de una planta con afectación por asentamiento en su andén por posibles aguas subterraneas que desestabilizan el terreno.
Las vias actualmente se encuentran afectadas por aguas negras que brotan de los pozos de alcantarillado los cuales se encuentran obstruidos por basuras y desechos.
Posee servicio de acueducto, alcantarillado provisional y energía

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: