Hoja3

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1335

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 14 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: BRASILIA

LOCALIDAD: BOSA

UBICACION Clle 50 B # 100 B - 69 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial plana, con vias sin pavimentar y afectadas por las aguas lluvias en época de invierno.

Suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Canalizar aguas lluvias.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1335

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 14/96
Brasilia (Puntual)
LOCALIZACION: Calle 50B #100B-69 Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO SOP.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona residencial, plana, con vías sin pavimentar y afectada por las aguas lluvias en época de invierno.
- Suelos blandos y de baja resistencia

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción
- Canalizar aguas lluvias

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202588503
FIRMA:

Original Firmado por:
Raúl Rafael Torres Sáiz
DIRECTOR

Patricia Pachón Bo
Ingeniera Civil
25202033 95