CONCEPTO TECNICO No. 922

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:Noviembre 8 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: GALICIA Y LA ESTANCIA

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

UBICACION: Autop. Sur. Calle 62 G Sur. Cra.75K y Cra.82A

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
BAJO

JUSTIFICACIÓN TECNICA:
Los barrios se encuentran en zona de pendientes muy bajas, es una zona de arcillas y limos con una capa superior de arcilla expansiva-neme. Las calles se encuentran sin pavimentar, las viviendas son en su mayoria de dos pisos, cuenta con todos los servicios.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Para cualquier tipo de estructura que se construya en la zona, es necesario la remoción total de la capa expansiva-neme

EAAE

EAAB

922

Hoja1

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Noviembre 8 de 1995
BARRIO: Galicia y la Estancia
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
LOCALIZACIÓN: entre autopista sur y calle 62 G Sur y entre Cra 75K y Cra. 82A
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1 ZONIFICACIÓN GEOTECNICA (INGEOMINAS)

2. TIPO DE RIERGO:

bajo.

JUSTIFICACION TECNICA:
Los barrios se encuentran en zona ~~plana~~ de pendientes muy bajas, es una zona de arcillas y limos con una capa superior de arcilla expansiva - neme. Las calles se encuentran sin pavimentar, las viviendas son en su mayoria de dos pisos, cuenta con todos los servicios

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de estructura que se construya en la zona, es necesario la remoción total de la capa expansiva - neme.

NOMBRE: José Luis Daza T.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND.
FIRMA:

Ingeniero Civil
25202033 95