Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.357
FECHA SOLICITUD: Abril 6 de 1995.
FECHA DE EMISION: Mayo 4 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D
BARRIO : Aragón.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Calle 167 Nº 90A-01.
REF. OPES: 9503648.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Linea de Alta Tensión.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona de suelos blandops muy compresibles y baja resistencia.
Se encuentra dentro del perimetro de expansion.
Coordenadas 118.000 N y 99.000 E.
El predio a construir esta cruzado por una linea de alta tension.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Debe estudiarse las condiciones del terreno y hacerse un ensayo de consolidación obligatorio

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

Saludado

CT 357
000012

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No 189

FECHA: Abril 6/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Oregon
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Calle 167 No 90A - 01
REFERENCIA OPES: 9503648.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P, Zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia

a) TIPO DE RIESGO: alto - línea de alta tensión

b) JUSTIFICACION TECNICA: Se encuentra dentro del perímetro de servicio Coord. 118.000 N. y 99.000 E. Por la mitad del predio atraviesa franja de afectación por una línea de alta tensión

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Deben investigarse las condiciones del terreno y hacerle un ensayo de Consolidación obligatorio, se recomienda no dar ningun tipo de servicio a los predios localizados debajo de la línea de alta tensión

NOMBRE: Rafael de Brigard
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25 2020 2395
FIRMA: Rafael Santamaría de Brigard