Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1435

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: **Alcaldia Local**
BARRIO:
LOCALIDAD: Chapinero
UBICACION MIRADORES VIA A LA CALERA.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:
Los miradores en la vía a la Calera no presentan riesgo por deslizamiento ya que el terreno esta soportado por roca firme, sin embargo, a excepción de los miradores de La Paz y la Paloma, las construcciones son muy deficientes, lo que representa un riesgo para las personas que los usan.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Hacer un estudio tendiente a mejorar y reforzar las estructuras de las -casetas-.
Colocar barandas en el borde de la berma para prevenir accidentes.

1435

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Marzo 15/96 (solicitado por la alcaldía de Chapinero)
BARRIO
LOCALIDAD Chapinero
LOCALIZACION Miradores vía a La Calera
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Bajo - deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Los Miradores en la vía a La Calera no presentan riesgo por deslizamiento ya que el terreno está soportado por roca firme; sin embargo, a excepción de los Miradores de La Paz y La Paloma, las construcciones son muy deficientes, lo q' representa un riesgo para las personas que las usas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Hacer un estudio tendiente a mejorar y reforzar las estructuras de las "casetas"
- Colocar barandas en el borde de la berma para prevenir accidentes.

NOMBRE: Pilar del Rocío García
PROFESION: Geologa
MATRICULA No.: Bajo Santander Ing. Civil 25 20203395
FIRMA: