Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1909
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: NUEVO PORVENIR
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Manzana 337 Lote 5 (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

El área es una zona activamente erosionada con presencia de deslizamientos a causa de la desestabilización y arrastre de material fino debido a la mala explotación del terreno que se ha deteriorado rápidamente.
Observamos mal manejo de aguas lluvias, aguas potables y Alcantarillados, los cuales son provisionales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar obra con asesoría de personal calificado
canalizar aguas lluvias.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pinto
DIRECTOR

1909.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 28 de julio/96
FECHA VISITA
BARRIO Nuevo Porvenir
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Manzana 337 lote 5. (Portal)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldía Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
El area es una zona activamente erosionada con presencia de deslizamientos a causa de la desestabilización y arrastre de material fino debido a la mala explotación del terreno que se ha deteriorado rapidamente.
Observamos mal manejo de las aguas lluvias, aguas potables y alcantarillados, los cuales son provisionales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
. Realizar obra con asesoria de personal calificado
. Canalizar aguas lluvias.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-88503

FIRMA: