Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1275

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 29 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Concejo
BARRIO:	VILLA COLOMBIA (puntual)
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Cra 101 Bis # 57 - 45
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana, residencial, calles sin pavimentar, presencia de todos los servicios públicos (provisionales), suelos blandos y de baja resistencia.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo e consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Pico
DIRECTOR

000002

1275

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Febrero 29/96
BARRIO Villa Colombia (Puntual)
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 101 Bis # 57-45.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Concepto

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana, residencial, calles sin pavimentar, presencia de los servicios públicos (provisionales), suelos blandos y de baja resistencia.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Realizar ensayo de consolidacion para cualquier tipo de construccion

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520288503
FIRMA:

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE