Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1610

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 21 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Bosa.
BARRIO: La Paz.
LOCALIDAD:Bosa.
UBICACION Cra 92 No. 62 A - 62 sur.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias en época de invierno.
Vías sin pavimentar , ni delimitar correctamente.
Servicios Públicos sin legalizar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Legalizar servicios públicos.
Mejorar los sistemas de drenaje o instalar si no existen.

Original Firmado por:
José [illegible] Torres [illegible]
DIRECTOR

1610

CONCEPTO TECNICO OPES	806
FECHA:	
FECHA VISITA Mayo 21-96.	
BARRIO La Paz.	
LOCALIDAD Bosa.	
LOCALIZACION Cra 92 No. 62A 67 Sur.	
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	Alcaldía
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Bajo por inundación	
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Vías erosionadas por acción de las aguas lluvias en época de invierno. - Vías sin pozuelos ni delimitados correctamente - Servicios públicos sin legalizar	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Legalizar servicios públicos - Mejorar los sistemas de drenaje o instalar si no existen.	
NOMBRE: Balbuena Diaz **PROFESION:** Ing. Civil **MATRICULA No.:** 25202033 95 **FIRMA:**	

Fiel Firmado
Original