



Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

0-0001

CONCEPTO TECNICO No. 2014
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Agosto 5 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Jerusalén Sector Nueva Argentina
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION : Calle 69 N° 48C-89 Sur
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Medio por deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Vivienda de dos plantas, bien cimentadas ubicada sobre pendiente media y con viviendas cercanas en regular estado y taludes sin tratamiento. Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas. Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energía y teléfono.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: Construir alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.



Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias





Alcaldía Mayor de Bogotá

2014000002

CONCEPTO TECNICO OPES	
FECHA: Agosto 5 de 1996	
FECHA VISITA: Agosto 5 de 1996	
BARRIO: Jerusalem sector Nueva Argentina	
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar	
LOCALIZACION: Calle 69 No. 48C-89 Sur	
REFERENCIA OPES:	
CONTENIDO	- P.A.P.D.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA:	- Alcaldía Local
a) TIPO DE RIESGO: medio, deslizamiento	
b) JUSTIFICACION TECNICA: vivienda de dos plantas, bien cimentadas ubicada sobre pendiente media y con viviendas cercanas en regular estado y taludes sin tratamiento Las vías se encuentran sin pavimentar y erosionadas Posee servicios de acueducto, alcantarillado, energía, teléfono	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES construir alcantarillado de aguas lluvias para mitigar el riesgo.	
NOMBRE: Jose Luis Daza T.	
PROFESION: Ingeniero Civil	
MATRICULA No.: 25202-34529 CND	
FIRMA:	

OPES

Oficina para la Prevención de Emergencias

Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

FOPAE