Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 766

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
URBANIZACION : Bosque de Pinos.
LOCALIDAD: Usaquén..
UBICACION: Calle 150 No. 8-88/92.
REF. OPES: 1636

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de escarpes fuertes en el flanco oriental.
Zona con pendientes fuertes, buenas construcciones, zona residencial estrato 6; no presentan ningúntipo de riesgo.
Por la culata de los predios se esta haciendo una construcción que corresponde a la dirección transversal 8 No. 150A-38, sin licencia de construcción.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe evitar las construcciones de cortes muy profundos e investigar sobre la construcción mencionada ya que puede traer problemas de agrietamiento a las construcciones del sector.

CT-766

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 498

FECHA: Sep 21-95
FECHA VISITA: Sep 21-95
BARRIO: Urbanización Bosque de Pinos
LOCALIDAD: Usaquen
LOCALIZACION: Cll 150 No. 8-88/92.
REFERENCIA OPES: 1986.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-M Zona de escarpes fuertes en el flanco oriental

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes buenas construcciones, Zona Residencial Estrato 6. no presentan ningún Riesgo. Por las culatas de los dos predios se esta haciendo una construcción que corresponde a la dirección Transversal 8 No. 150A-38 sin licencia de construcción.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben evitar las construcciones de cortes muy profundos e investigar sobre la construcción mencionada ya q' puede traer problemas de agrietamiento a los vecinos del sector.

NOMBRE: Gabriel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]