000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1125

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 31 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: El Salitre III Sector

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Carrera 92 Calle 169

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Medio afectación cables de alta tensión más o menos a 17 predios en el costado oriental

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana,
Red de alta tensión con afectación a más o menos 17 predios en el costado oriental del barrio
Calles sin pavimentar
Todos los servicios, con acueducto provisional

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Orientar las redes eléctricas con el fin de liberar los predios que se encuentran en riesgo por tal motivo.

Original Firmado por:
DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 1125

000002

Fecha Visita: Enero 18-96. No. 646.

Barrio: El Salitre III Sector

Localidad: Suba

Localización: Cra 92 Clle 169.

Tipo de Riesgo: Medio - Afectación Calles de alta tensión a 7 mts o menos a 17 predios en el costado oriental

Concepto técnico

Zona plana - Red de alta tensión con afectación a mas o menos 17 predios en el costado oriental del barrio, calles sin pavimentar, todos los servicios, con acometida provisional.

Recomendaciones: Desenergizar las redes eléctricas con el fin de liberar los predios que se encuentran en riesgo por tal motivo.

Rondón. Bolívar Santamaría de Rojas

Luz Ciril

Ht. 75202033 SR

Bolívar