Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2638

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Madrid
LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION:	Transv. 13 y 12 con calles 43 y 44 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio en desarrollo localizado en zona de pendiente media.
La vía principal se encuentra pavimentada y las vías secundarias sin pavimentar y en buen estado.
Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía y teléfono.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe efectuar un terraceo al talud en la zona montañosa ubicado sobre la transversal 12.

NOMBRE: José Luis Daza
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA: 2520234527 CND
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2638

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA Noviembre 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local
BARRIO: Madrid
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Transversal 13 y Transversal 12 con calles 43 y 44.5 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

barrio en desarrollo localizado en zona de pendiente media
La vía principal se encuentra pavimentada y las vias secundarias sin pavimentar y en buen estado
.Posee servicios de acueducto, alcantarillado sanitario, energía, y teléfono

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- se debe efectuar un terraceo al talud en la zona montañosa ubicado sobre la transversal 12

NOMBRE José Luis Daza T.
PROFESION Ingeniero civil
MATRICULA Nº 2520234527 CND
FIRMA