Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 582
FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: DAPD.
BARRIO :
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION: Carrera 14 No. 56-59 Sur
REF. OPES: 9506131

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento e Inundaciones.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP:
Lazona cuenta con la presencia de servicios públicos básicos.
La red vial se encuentra sin pavimentar en su mayoría.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción se debe remover la capa expansiva.

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CTNO. 582

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95 - Junio 5/95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION: Cra. 14ª # 56-59 Sur
REFERENCIA OPES: 9506131

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

Zona 1-BP.

a) TIPO DE RIESGO:

Medio por Deslizamientos e Inundaciones.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Cuenta con la presencia de servicios públicos básicos. La red vial se encuentra sin pavimento en su mayoría.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para cualquier tipo de construcción se debe remover la capa expansiva.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: