CONCEPTO TECNICO No 2427

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	21 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	El Consuelo
LOCALIDAD:	SANTA FE
UBICACION:	Calle 1B No 12-55 este Int. 2
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de dos plantas localizado en zona montañosa.
Posee columnas y vigas de amarre en concreto pero la parte interna tiene muros construidos en madera sin ninguna especificación técnica los cuales están en muy mal estado.
La vivienda no posee servicio de acueducto, y el alcantarillado es comunal.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Cambiar los muros construidos en madera y construir otros con ladrillo o bloque, con sus respectivas cimentaciones y columnas.
Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

D. P

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA: Octubre 5 de 1996
BARRIO: El consuelo
LOCALIDAD: Santa fé
LOCALIZACION: Calle 1B No. 12-55 Este Int. 2
REFERENCIA OPES:

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

medio, por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de dos plantas localizada en zona montañosa. Posee columnas y vigas de amarre en concreto pero en la parte interna tiene muros construidos en madera sin ninguna especificación técnica los cuales estan en muy mal estado.

La vivienda no posee servicio de acueducto, y el alcantarillado es comunal

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

- cambiar los muros construidos en madera y construir otros con ladrillo o bloque, con sus respectivas cimentaciones y columnas.
- construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado

NOMBRE: José Luis Daza T
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 2520234527 CND

FIRMA: