Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1567

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 15 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: San Isidro
LOCALIDAD:Suba
UBICACION Cra 91 Calle 131 A.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.
La calle 131 A que separa el barrio de Santa Ana , se encuentra en mal estado y las demas calles están en mal estado.
Presencia de Servicios Clandestinos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se requiere ensayo de Consolidación obligatorio.
Construir sistemas de drenaje.

Original Firmado por:
José Fidel Ramírez Jaca
DIRECTOR

1567.

CONCEPTO TECNICO OPES	790
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 15-96.
BARRIO	San Isidro
LOCALIDAD	Suba
LOCALIZACION	Cra 91 calle 131A.
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	EAAB
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo inundación en época de invierno
b) JUSTIFICACION TECNICA:	- Zona plana de suelos blandos y baja resistencia - La calle 131A que separa el barrio de Santa Ana, se encuentra en mal estado y las demas calles estan en mal estado. - Presencia de Servicios clandestinos
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	- Se requiere ensayo de Consolidación obligatorio. - Construir sistemas de drenaje.
NOMBRE:	Isabel Santamaría de Agos
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	2520203395
FIRMA:	[signature]

Original Firmado por: [illegible] DIRECTOR