Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1599

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 15 de 1996.

ENTIDAD SOLICITANTE: Gas Natural.

BARRIO: Urbanización El Trigal.

LOCALIDAD:Ciudad Bolívar.

UBICACION Cra 17 C por Calle 74 A sur.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos.

JUSTIFICACION TECNICA:
Observamos un talud vertical que presenta agrietamientos y carcavamientos contiguos a la urbanización en construcción . Parte sur-oriental.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar tratamiento del talud.
Orientación de aguas en la zona.
Realizar reforestación en toda la zona para evitar la desestabilización del terreno.

Original Firmado por:

1599

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 15/96
BARRIO Urbanizacion El trigal
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Kra 17C por calle 74 Asur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Gas Natural

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Observamos un talud vertical que presenta agrietamientos y carcavamientos contiguos a la urbanización en construcción parte (sur-Oriental)

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar tratamiento de talud
- Orientación de aguas en la zona
- Realizar reforestación en toda la zona, para evitar con todo esto la destabilización del terreno.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA:

Ing. Civil
25 20203395