Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.394

FECHA SOLICITUD: Abril 19 de 1995.

FECHA DE EMISION: Mayo 9 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.

BARRIO : Linea Avenida Ciudad de Villavicencio.

LOCALIDAD: Kennedy.

UBICACION: Avenida Agoberto Mejía con Carrera 92.

REF. OPES: 0754.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP, zona plana, con posibles inundaciones en época de invierno.
El nivel del terreno es menor que la cota máxima de inundación del río, existe bombeo de aguas negras .

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Bombeo permanente durante la instalación de tubería en época de invierno
Ensayo de consolidación obligatorio.

000002

LT 394

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

N.º 203

FECHA: 19 abril.
FECHA VISITA: MAYO 3-95
BARRIO: Linea Avda. Ciudad Villavicencio.
LOCALIDAD: Ciudad Kennedy.
LOCALIZACION: Avda AGOBERTO MEJIA - Cra 92B.
REFERENCIA OPES: 0754.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-BP.

a) TIPO DE RIESGO: MEDIO - inundaciones - época invierno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Es una zona plana con posibles inundaciones en la época invernal, existe un bombeo de A.N, el nivel del terreno es menor que la cota maxima de inundación del río. Está proyectada en un diámetro de 24".

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Bombeo permanente en época invernal y ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Gabriel de Dios.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: Gabriel Santamaría de Dios

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.