Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 271
FECHA SOLICITUD: Marzo 8 de 1995.
FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : El Triunfo.
LOCALIDAD: Santafé.
UBICACION: Carrera 1 con Calle 1.
REF. OPES: 0458.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IV-M, zona de pendiente baja.
La zona cuenta con todos los servicios públicos básicos.
La red vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar los cortes profundos en el suelo.

CT 278..

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 10/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: El Triunfo
LOCALIDAD: Santafe
LOCALIZACION: Casa 1ª calle 1ª
REFERENCIA OPES: 0458.

CONTENIDO 95-5-28

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Sin riesgo

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con presencia de servicios en zona de pendiente baja. Vías pavimentadas, comprende de 8 a 10 cuadras atravesado por buenas vías.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Rincón
PROFESION: Geólogo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000003

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No 81

FECHA: Marzo 17-95
FECHA VISITA:
BARRIO: El Triunfo
LOCALIDAD: Santa Fe.
LOCALIZACION: Cra 1ª calle 1ª
REFERENCIA OPES: 0458

CONTENIDO Foto 95-V-28

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV - M.

a) TIPO DE RIESGO: (~~Alto - Deslizamiento~~). Sin Riesgo.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de todos los servicios - Servicio de Agua legalizado. calles pavimentados en su mayoría.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Por ser zona de deslizamiento se recomienda evitar los Cortes.

NOMBRE: Isabel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. P5202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

CT#271

000004



