Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1103

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 31 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: MONTE BLANCO

LOCALIDAD: USME

UBICACION: Cll e 96A No. 46 - 58 o Calle 96A S No. 3 -28

REF: OPES

TIPO DE RIESGO:

Medio por deslizamiento

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Vivienda ubicada en la márgen oriental del río Tunjuelo, aguas abajo, la pendiente es media, las calles son pavimentadas, servicios básicos completos.

El suelo hace parte del cuaternario aluvial formado por el río Tunjuelo. El tipo de material (depósito no consolidado) no tiene grado de alteración visible.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No existen restricciones para el uso residencial del suelo

Original Firmado por:
DIRECTOR

O.P.E.S

1996 ENE 29 P 1:29

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1103

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA : Enero 26 de 1996

BARRIO : Montablanco

LOCALIDAD : Usme

LOCALIZACION : Calle 96 A No. 46-58 o Calle 96 A S# 3-28.

REFERENCIA OPES :

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda ubicada en la margen oriental del rio Tunjuelo, aguas abajo, la pendiente es media, las calles sin pavimentar, servicios básicos completos. El suelo hace parte del cuaternario aluvial formado por el rio Tunjuelo. El tipo de material (deposito no consolidado) no tiene grado de alteración visible.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

No existen restricciones para el uso residencial del suelo

NOMBRE: Nancy Alfonso Bernal

PROFESION: Ing. Geologo

MATRICULA No.: 152234-040 BYC

FIRMA: Nancy Alfonso B

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.