Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1914

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Julio 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Cra 5 No 93 - 63 sur Este (puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR EROSION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona pendientes moderadas
Vias sin pavimentar y erosionadas donde se observan corrientes de agua por ruptura de tuberia de alcantarillado o poroseamiento de las mangueras por donde transportan sus aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar obra con asesoramiento de personal calificado.
Canalizar aguas lluvias.

Original firmado por
Jose Fidel Torres Pérez
DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO No. 1914

FECHA SOLICITUD:

FECHA DE EMISION: Julio 26 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL

BARRIO: ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)

LOCALIDAD: USME

UBICACION : Cra 5 No 93 - 63 sur Este (puntual)

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR EROSION

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona pendientes moderadas

Vías sin pavimentar y erosionadas donde se observan corrientes de agua por ruptura de tubería de alcantarillado o poroseamiento de las mangueras por donde transportan sus aguas potables.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar obra con asesoramiento de personal calificado.

Canalizar aguas lluvias.

Original Firmado por:
José Fernando Calvo Ospina
DIRECTOR

1914.

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: Julio 26/96 FECHA VISITA BARRIO Alfonso Lopez - (Sector La. Alborada.) LOCALIDAD Usme. LOCALIZACION Cra 5 No. 93-63 - Sur Este (Puntual) REFERENCIA OPES
CONTENIDO Alcaldia local.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Bajo por erosión
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona residencial, de pendientes moderadas, vias sin pavimentar y erosionadas donde se observan corrientes de agua por ruptura de tuberia de alcantarillado o poroseamiento de las mangueras por donde transportan sus aguas potables.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Realizar obra con asesoramiento de personal calificado. - Canalizar aguas lluvias.
NOMBRE: Patricia Padrón Bo PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 2520258503 FIRMA: [signature]