Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 2554

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 18 de Noviembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: ALCALDIA LOCAL
BARRIO: Juan Pablo II 3er sector
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
UBICACION: Cra 186 No 67-36
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso, muros y estructuras en buen estado, servicios públicos básicos.
Predio ubicado sobre una pendiente moderada.
Caracteristicas geotécnicas del sector aceptables.
No existen evidencias de movimientos de remosión en masa que puedan afectar la vivienda.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de columnas en la parte anterior de la vivienda.
Definición y construcción del sistema de aguas lluvias en todo el sector.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:

FECHA VISITA: Oct 23 de 1996

BARRIO: Juan Pablo II 3er Sector

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar

LOCALIZACION:

REFERENCIA OPES: Cra 66 No. 67-36 Sur

ZONIFICACION GEOTECNICA

A) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por deslizamiento

B) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construccion de 1 piso, muros y estructura en buen estado, servicios publicos basicos
- Predio ubicado sobre una pendiente moderada.
- Caracteristicas Geotecnicas del sector aceptables.
- No existen evidencias de movimientos de remocion en masa que puedan afectar la vivienda

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

1. Construcción de columnas en la parte posterior de la vivienda
2. Definicion y Construccion del sistema de aguas lluvias en el sector

NOMBRE: Juan Pablo Ardila

PROFESION: Ingeniero Geologo

MATRICULA No.: 15223 - 190 18

FIRMA: