CONCEPTO TECNICO No 2337

FECHA DE SOLICITUD:
FECHA EMISION: 8 de Octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
BARRIO: San Jacinto
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION: Calle 48C Sur No 5-36 Este
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO MEDIO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:
Construcción de 1 piso con teja en eternit en buen estado.
Predio ubicado en una zona de pendiente moderado sobre unidades de roca geotecnicamente estable, distante del cauce de la quebrada la Chiguaza.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
1. Control de aguas subsuperficiales que afectan el sótano de la vivienda.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA
BARRIO San Jacinto
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Calle 46C Sur No. S-36 Este
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Riesgo Medio por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Construccion en madera de 1 piso, con entrepiso con teja en eternit en buen estado
- Predio ubicado en una zona de pendiente moderada sobre unidades de roca geotecnicamente estable,
- ~~se encuentra localizado~~ distante del cauce de
- la Quebrada la Chiguaza.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

1. ~~Se recomienda las aguas~~
1. Control y canalizacion de aguas subsuperficiales que afecten el sotano de la vivienda.

NOMBRE: Javier Rojas
PROFESION: Ingeniero Geologo
MATRICULA No.: 15223-29048

FIRMA: