GRUPO TÉCNICO OPES - FOPAE
DIAGNÓSTICO No. 019 de 1.996- 242

ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SOLICITANTE: A través de la red de comunicaciones de la OPES
BARRIO: El Centro
DIRECCIÓN: Calle 8 # 9-94
LOCALIDAD: Candelaria
FECHA VISITA: Octubre 18 de 1.996
Esta emergencia fue atendida junto con la Ingeniera de Claudia Yanet Aguirre C.

DESCRIPCIÓN

Terreno de propiedad del señor Orlando Mosquera, con un área aproximada de 50m X 30 m, en el cual se encuentran los restos de una vivienda que amenaza ruina. La mayor parte de esta casa ya ha sido destruida encontrándose aún en pie algunas habitaciones en dos plantas ubicadas en la esquina Sur-Occidental y en el costado Sur una pared de unos 25 - 30 m de longitud por 5 m de altura y 60 cm de espesor; la noche del 17 de Octubre de 1.996 se desplomó parte de dicha pared (aproximadamente 5 m), pero no hubo personas afectadas.

Las partes que se mantienen en pie se observan altamente deterioradas y agrietadas, poniendo en alto riesgo a los transeúntes así como la vida de 10 personas (6 adultos y 4 niños) que viven allí en arriendo.

La vivienda ubicada en el costado Este también se observa altamente deteriorada y podría estar amenazando ruina.

TIPO DE RIESGO: Por Inestabilidad en las estructuras.

GRADO DE RIESGO: Muy alto

pasa...

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30

... sigue

RECOMENDACIONES:

Terminar de demoler los restos de la vivienda (tanto la pared del costado Sur como las habitaciones), pero como se trata de terreno privado se debe enviar oficio a la Alcaldía Local de La Candelaria para que ordene las acciones a quien corresponda, a la mayor brevedad posible.

Esta casa no debe estar habitada ya que en cualquier momento puede desplomarse. Se puso en conocimiento de esta situación al inquilino, Señor Oswal Villalba, quien manifestó inconvenientes para desocuparla. Por lo anterior se debe proceder a la evacuación o desalojo según sea el caso.

PILAR DEL ROCIO GARCÍA G.
Geóloga
Mat. 1539 C.P.G.

Calle 54 # 13-30 piso 2, Telf: 2 11 63 76 - 2 35 99 30