Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1449

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION:	Abril 2 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	SOP
BARRIO:	VILLA NELLY
LOCALIDAD:	Kennedy
UBICACION	Cra 89 C # 42 F - 13/15 Sur (puntual)
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana con afectación de aguas lluvias en época de invierno.
Vias sin pavimentar.
El barrio tiene problemas de contaminación de aguas potables que son transportadas por mangueras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.
Canalización de aguas lluvias.

Original Firmado por:
Jorge Fidel Bayona Pico
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

A 1444 9.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Abril 2/96
Villa Nelly
Kenedy
LOCALIZACION: Cra 89C # 42F - 13/15 Sur (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Alcaldía local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Medio por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana con afectación de aguas lluvias en epoca de invierno.
  Vias sin pavimentar.
- El barrio tiene problemas de contaminación de aguas potables que son transportadas por mangueras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción
- Canalización de aguas lluvias
-

NOMBRE: Patricia Padrón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-18503
FIRMA:

Ing. Civil
25202033 95