Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 475

FECHA SOLICITUD: Mayo 17 de 1995.
FECHA DE EMISION: Junio 5 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
URBANIZACION:
LOCALIDAD: Suba
UBICACION: Calle 139 Nº 122-48
REF. OPES: 9431702

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental
Riesgo Bajo por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos blandos, muy compresibles y de baja resistencia.
La zona no cuenta con alcantarillado de aguas lluvias, el agua es captada por medio de mangueras y la red vial se encuentra trazada y sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Original Firmado por:
[illegible] GRAU ARIAS

CT#475

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 17/95 - Junio 5/95.
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Calle 139 # 122-48
REFERENCIA OPES: 9431702

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ambiental y Bajo por Inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de suelos blandos, muy compresibles y de baja resistencia.
La zona no cuenta con alcantarillado de aguas lluvias, el agua es captada por medio de mangueras y la red vial se encuentra trazada y sin pavimentar

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

(182)

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: