CONCEPTO TECNICO No. 2133

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : Compartir
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION: Calle 18 P No. 65 B-40 Sur (Puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA

Observaciones una zona de pendientes medias y bajas, con topografía irregular.Sobre vía sin pavimentar, erosionadas y con presencia de arrastre de material fino, con todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

CONCEPTO TECNICO No. 2133

FECHA:
FECHA DE VISITA : Septiembre 9 de 1996
BARRIO : Compartir
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION: Calle 18 P No. 65 B-40 Sur (Puntual)
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Bajo por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA

Observaciones una zona de pendientes medias y bajas, con topografía irregular.Sobre vía sin pavimentar, erosionadas y con presencia de arrastre de material fino, con todos los servicios básicos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 27/96
BARRIO Compartir
LOCALIDAD Ciudad Bolivar
LOCALIZACION Cra 18P N° 65B – 40 Sur (Portal)
REFERENCIA OPES

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Observacion una zona de pendientes medias y bajas, con topografia irregular.
- Sobre via sin pavimentar, erosionadas y con presencia de arrastre de material fino
- Con todos los servicios basicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachón
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-58803

FIRMA: