Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

**CONCEPTO TECNICO No. 1315**

**FECHA SOLICITUD:**

**FECHA EMISION:** Marzo 11 de 1996

**ENTIDAD SOLICITANTE:** EEEB

**BARRIO:** LA PAZ (4 SECTOR).

**LOCALIDAD:** Bosa

**UBICACION** Cra 92 con Clle 64 Sur.

**REF OPES:**

**CONTENIDO**

**TIPO DE RIESGO:**
Bajo por inundación

**JUSTIFICACION TECNICA:**
Vias erosionadas por efecto de las aguas lluvias en época de invierno.
Vias sin pavimentar ni delimitar correctamente.
Con servicios públicos ilegales.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**
Canalizar las aguas lluvias.
Legalizar los servicios públicos.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1315

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:** Marzo 11/96
**FECHA VISITA**
**BARRIO** La Paz (4° Sector)
**LOCALIDAD** Bosa
**LOCALIZACION** Carr. 92 con Calle 64 Sur
**REFERENCIA OPES**

EEEB.

**a) TIPO DE RIESGO:**

Riesgo por inundación

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Vías erosionadas por efecto de las aguas lluvias en epoca de invierno.
- Vías sin pavimentar ni delimitar contractualmente.
- Con servicios publicos ilegales.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Canalizar las aguas lluvias
- Legalizar los servicios publicos

**NOMBRE:** Patricia Pacheco B.
**PROFESION:** Ing. Civil
**MATRICULA No.:** 25202588503

**FIRMA:**