Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1230

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 23 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: MARIA PAZ
LOCALIDAD: Kennedy
UBICACION Cra 90 # 19 - 05 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana, calles destapadas, zona residencial con suelos blandos y bajas resistencias.
Servicios públicos provisionales..

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Original Firmado por:
Luis Eduardo Torres Pava
DIRECTOR

1230 nn0002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 23/96
FECHA VISITA
BARRIO Maria Paz
LOCALIDAD Kenedy
LOCALIZACION carrera 90 # 19-05 Sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO -SOP-

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, calles destapados, zona residencial con suelos blandos y bajas resistencias.
Servicios publicos provicionales

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA:

Raquel Sánchez.
Ing. Civil
2520203395