Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1022
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Diciembre 6 de 1995
ENTIDAD SOLICITANTE:
BARRIO: Alamos
LOCALIDAD: Engativa
UBICACION: Cra 95A # 66A - 18
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

El predio se encuentra localizado en zona plana, ausencia de servicios, la energía es completamente clandestina, calles pavimentadas, zona industrial de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda para cualquier tipo de construcción, ensayo de consolidación obligatorio

DIRECTOR