Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1929 |
|---|
| |
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA DE EMISION: Julio 25 de 1,996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar** |
| **BARRIO: Bosques de Mariana** |
| **LOCALIDAD: Engativá** |
| **UBICACION : Cra 107 C No 71 A -60** |
| **REF OPES:** |
| |
| **CONTENIDO** |
| **TIPO DE RIESGO:**<br>**Ninguno** |
| **JUSTIFICACION TECNICA:**<br>**Lote situado en zona plana de suelos muy blandos y baja resitencia**<br>**Calles en un 80% pavimentadas.**<br>**Presencia de servicios públicos.** |
| **CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**<br>**Para cualquier clase de construcción de debe tener ensayo de consolidación obligatorio.** |
| |

1929-

## CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Julio 25-96.
BARRIO Bosques de Mariana
LOCALIDAD Engativá
LOCALIZACION Cra 107C No. 71 a 60
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Comprimido.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Lote situado en zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia
- Calle en un 80% pavimentada
- Presencia de servicios públicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Para cualquier clase de Construcción se debe tener ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Ingrid Zapata Ortiz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95.
FIRMA: