Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 277
FECHA SOLICITUD: Marzo 16 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 10 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: Gas Natural.
BARRIO : San Jorge Sur.
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
UBICACION: Calle 50 Sur con Carrera 14.
REF. OPES: 0487.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio por Deslizamiento e Inundaciones.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-BP.
Lazona cuenta con la presencia de servicios públicos básicos.
La red vial se encuentra sin pavimentar en su mayoria.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para cualquier tipo de construcción se debe remover la capa expansiva.

000092

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. - 109

FECHA: 16 Marzo
FECHA VISITA:
BARRIO: San Jorge Sur
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES: 0487

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I- BP.

a) TIPO DE RIESGO: Medio alto - deslizamientos e inundaciones.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de todos los servicios red vial casi en su totalidad pavimentada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Para cualquier clase de construcción en la zona es necesaria la remoción de la capa expansiva.

NOMBRE: Antonio Fuscos — Salud de Dios
PROFESION: Geologo — Ing. Civil
MATRICULA No. 0487 — 25202033795
FIRMA: — Salud Santander de Dios