Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 749

FECHA SOLICITUD: Julio 20 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 20 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: .
LOCALIDAD: Fontibón.
UBICACION: Calle 31 No. 130-51.
REF. OPES: 9517323

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia.
Zona plana de fácil acceso.
Presencia de todos los servicios públicos básicos.
Lote con cerramiento en ladrillo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Debe investigarse las condiciones de estabilidad, hundimiento y agrietamiento de las construcciones vecinas.
Hacer ensayo de consolidación obligatorio.

José C. Cruz

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 749

FECHA SOLICITUD: Julio 20 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 20 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: .
LOCALIDAD: Fontibón.
UBICACION: Calle 31 No. 130-51.
REF. OPES: 9517323

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica III-P, zona de suelos blandos muy compresibles y baja resistencia.
Zona plana de fácil acceso.
Presencia de todos los servicios públicos básicos.
Lote con cerramiento en ladrillo.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Díaz
DIRECTOR

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Debe investigarse las condiciones de estabilidad, hundimiento y agrietamiento de las construcciones vecinas.
Hacer ensayo de consolidación obligatorio.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT - 749

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

749

CONCEPTO TECNICO OPES No. 395

FECHA: Sep 19-95
FECHA VISITA: Sep. 19-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Fontibón
LOCALIZACION: Cll 31 No. 130-51
REFERENCIA OPES: 9517323

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P
Zona de suelos blandos muy compresibles y de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana facil acceso presencia de todos los servicios, lote con cerramiento en ladrillo

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Debe investigarse las condiciones de estabilidad, hundimiento y agrietamiento de construcciones vecinas. Ensayo de consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25702033 95
FIRMA: Rafael Santamaría del Rojo