CONCEPTO TECNICO No 2340

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	8 de octubre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldia Local San Cristóbal
BARRIO:	Santa Inés
LOCALIDAD:	San Cristóbal
UBICACION:	Camino a Oriente No 27-67 Sur Int 4B
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO BAJO POR DESLIZAMIENTO

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción en bloque de 1 piso, entrepiso en placa de concreto y en buen estado.
Predio ubicado en una zona de pendiente suave sobre arcillolitas de formacion Guaduas
No existen evidencias de problemas de estabilidad en el sector.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Refuerzo de muros.

000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2340

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA
ENTIDAD SOLICITANTE: A. L. S. C
BARRIO: Santa Ines
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION : Camino a Oriente Nº 27-67 Sur Int 4B
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Bajo por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:

- Construcción en bloque de 1 piso, entrepiso en placa de concreto y en buen estado
- Predio ubicado en una zona de pendiente suave, sobre arcillolitas de Formacion Guadalupe
- No existen evidencias de problemas de estabilidad en el sector

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Reforzo de muros
2.

NOMBRE Javier Pavas
PROFESION Ingeniero Geologo
MATRICULA Nº 15223-48048
FIRMA