Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1710

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Junio 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Compensar.
BARRIO: Villa Teresita.
LOCALIDAD:Engativá.
UBICACION Calle 69 No. 116 A - 16
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana sin ningun tipo de riesgo, andenes demarcados.
Calle 69 sin pavimentar.
Servicios legalizados en un 60%.
Deficiente alcantarillado de lluvias.
Baja presión en servicio de acueducto.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Completar sistemas de drenaje y pavimentar calles.
Para construir hacer estudio de cimentación.

DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO OPES	837
FECHA: **FECHA VISITA** Junio 3-96. **BARRIO** Villa Teresita **LOCALIDAD** Engativá **LOCALIZACION** Calle 69 No. 116A-16 **REFERENCIA OPES**	
CONTENIDO	Campasor
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.	
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona plana sin ningun tipo de riesgo, andenes demarcados, calle 69 sin pavimentos servicios legalizados en un 60% - Deficiente alcantarillado de Suris - Baja presion en servicio de acueducto.	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Completar sistemas de drenaje y pavimentos calles - Para construir hacer estudio de Cimentacion.	
NOMBRE: Paul S de R.S **PROFESION:** Ing. Civil **MATRICULA No:** 25202033 95 **FIRMA:**	