CONCEPTO TECNICO OPES 1479

FECHA:
FECHA VISITA Septiembre 19-95
BARRIO Peñón del Cortijo 3er Sector
LOCALIDAD Ciudad Bolívar
LOCALIZACION Diag 69A Sur Cra 79.
REFERENCIA OPES 1894

CONTENIDO JAC

1. ZONIFICACION GEOTECNICA: Ratificación concepto 747.

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por inestabilidad.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Se encontraron obras realizadas en la parte alta, las cuales minimizaron la inestabilidad.
La red vial se encuentra pavimentada una buena parte.
Se están realizando obras, las q' deben tener un control con el fin de ver el grado de avance de las mismas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Se debe tener un control posterior de las obras, hasta su terminación.

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.:
FIRMA:

Ing. Civil
25-2020395