Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1547

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: MAYO 6 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: LAS PIRAMIDES

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL

UBICACION CARRERA 5F CON CALLE 42 SUR.

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por erosión.

JUSTIFICACION TECNICA:
Se encontró inestabilidad del terreno que está erosionado por acción de las aguas lluvias.
En varias viviendas se observó agrietamientos (asentamientos diferenciales).
Todo esto en la parte trasera del barrio muy cerca de una arenera.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Evitar la explotación de la arenera y tratar el terreno con obras civiles (filtros y gaviones).
Reforestar terrenos.

Original Firmado por:
José [illegible] Torres Páez
DIRECTOR

1547 ok

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Mayo 6/96
FECHA VISITA
BARRIO Las Piramides
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Carr. 5F con Calle 4c sur
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por erosión.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Encontramos inestabilidad del terreno que está erosionado por acción de las aguas lluvias.
- En varias viviendas observamos agrietamientos (asentamientos diferenciales)
Todo esto en la parte tracera del barrio muy cerca de una arenera.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Evitar la explotación de la arenera y tratar el terreno con obras civiles (filtros y gaviones).
- Reforestar terrenos.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 2520258503
FIRMA: 2520203395