Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO No. 753

**FECHA SOLICITUD:** Septiembre 12 de 1995.

**FECHA DE EMISION:** Septiembre 26 de 1995.

**ENTIDAD SOLICITANTE:** E.A.A.B.

**BARRIO:** El Virrey IV Etapa.

**LOCALIDAD:** Usme.

**UBICACION:** Carrera 56B Este con Calle 95 Sur.

**REF. OPES:** 1986

## CONTENIDO

**TIPO DE RIESGO:**

Ninguno.

**JUSTIFICACION TECNICA:**

Zonificación geotécnica I-M, zona de escarpes fuertes en el flanco oriental; la mayor parte sin urbanizar.
El servicio de acueducto es provisional, el alcantarillado es por autoconstrucción, red vial bien demarcada y sin pavimentar.
La zona en general presenta pendientes fuertes pero en la mayor parte estables.

**CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se debe evitar la construcción de cortes muy profundos y la deforestación.



Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

ET-753

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

## CONCEPTO TECNICO OPES No. 364

FECHA: Sep 14-95
FECHA VISITA: Sep 15-95
BARRIO: Virrey IV Etapa EL VIRREY
LOCALIDAD: Sur
LOCALIZACION: Cra 56B Este calle 95 Sur.
REFERENCIA OPES: 1986

### CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IM Zona de colores pues suelos en el flanco oriental la mayor parte son urbanizar.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Servicio de agua provisional, alcantarillado por subconstrucción, vías bien demarcados sin pavimentos. La zona en general presenta pendientes suelos pero en la mayor parte estables.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar la construcción de cortes muy profundos y la deforestación.

NOMBRE: Salud del P. S
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202933 95
FIRMA: Salud Santamaría del P. S