Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1666

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 24 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Chapinero
BARRIO: Chicó Reservado.
LOCALIDAD:Chapinero.
UBICACION Calles 92 a 100 con carreras 7 a la 11.
REF OPES: Derecho de Petición.
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo por impacto ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona residencial, con pendientes bajas.
Observamos construcciones de gran tonelaje en todo el sector y un lote en el estudio en el que se proyecta la realización de una obra civil. (Edificio Capital Tower).
Según estudios realizados este proyecto tendrá 8 sótanos a los que temen por su gran excavación y las secuelas que pueda tener dicha obra.
Se tienen resultados de capacidad de malla vial y medio ambiente , los cuales lanzan justificación en cuanto al impacto de la zona.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizar estudio de plan constructivo del proyecto. Puesto que nunca se efectúan esta clase de excavaciones tan profundas a cielo abierto.
Exigirle a la constructora la realización de controles de niveles freáticos, inclinación de vecindades y presiones del terreno. Esto para tranquilidad de sus habitantes.

000003
1666

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 24/96
BARRIO Chico Reservado
LOCALIDAD Chapinero
LOCALIZACION Calles 92a 100, con Carreras 7 a la 11
REFERENCIA OPES Derecho de Petición

CONTENIDO Alcaldia Local

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
bajo por impacto ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial, con pendientes bajas. Observamos construcciones de gran tonelaje en todo el sector y un lote en estudio en el que se proyecta la realización de una obra civil (Edificio Capital Tower)
- Según estudios realizado este proyecto tendra 8 sotanos a los que temen por su gran excavación y las secuelas que pueda traer dicha obra. Se tienen resultados de capacidad de malla vial y medio ambiente, los cuales laurau justificación en cuanto al impacto de la zona.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar estudio de plan constructivo del proyecto. Puesto que nunca se efectuan esta clase de excavaciones tan profundas a cielo abierto.
- Exigirle a la constructora la realización de controles de niveles freaticos, inclinación de velocidades y presiones de terreno. Esto para tranquilidad de sus habitantes.

NOMBRE: Patricia Pachón Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033958

Raquel de Rojas
Ing. Civil
MAT. 25202033 95

FIRMA: