Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

428

CONCEPTO TECNICO No 488

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Febrero 9 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: SOP

BARRIO: BARRANQUILLITA (Rectificación Concepto Técnico No. 488)

LOCALIDAD: Kennedy

UBICACION Avda Ciudad de Cali Cra 99 Clle 40 Sur

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Bajo - Inundación parcial en época de invierno

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana, asentamiento en desarrollo, no existe infraestructura de servicios.

Ya se realizaron algunas obras que han mitigado el riesgo en un 80%.
El barrio en desarrollo se encuentra por fuera del perímetro sanitario.
Cuenta con buenas construcciones

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben terminar las obras de drenaje con el fin de subsanar completamente el riesgo existente.

000002
C.T 488

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 343

FECHA: Febrero 9-96
FECHA VISITA Febrero 9-96
BARRIO Barranquillita
LOCALIDAD Kennedy
LOCALIZACION Avda. Ciudad de Cali Cra 99 Calle 40 Sur
REFERENCIA OPES Rectificación Concepto 428

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO: Bajo inundación parcial en época de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, asentamiento en desarrollo, no existe infraestructura de servicios. Ya se realizaron algunas obras que han mitigado el riesgo en un 80%, el barrio en desarrollo se encuentra por fuera del perímetro sanitario. Cuenta con buenas construcciones.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se deben terminar las obras de drenaje con el fin de subsanar completamente el riesgo existente.

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: En tramite
FIRMA:

Rafael Santamaría de Rojas
Ing. Civil
25202033395

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 428

FECHA SOLICITUD: Julio 13 de 1995.
FECHA DE EMISION: Julio 17 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: Barranquillita
LOCALIDAD: Kennedy
UBICACION: Avda Ciudad de Cali Cra 99 Calle 40 Sur
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

Es una zona plana, asentamiento en desarrollo y no existe infraestructura de servicios.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se deben realizar las obras tendientes a mitigar el riesgo.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 428 000004

CT 677.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 343

FECHA: Julio 12-95
FECHA VISITA: Julio 13-95
BARRIO: Barranquillita.
LOCALIDAD: Kennedy.
LOCALIZACION: Avda Ciudad de Cali cra 99 calle 40 sur
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I P

a) TIPO DE RIESGO: Alto - inundación.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana es un asentamiento en desarrollo.- no hay infraestructura de servicios.
Se debe tener en cuenta que las obras q' se van a realizar van a mitigar el riesgo existente.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES No se debe construir por el riesgo, tan alto que existe de inundación.

NOMBRE: Gabriel de Rojas
PROFESION: Ing - Civil
MATRICULA No. BS-20203395
FIRMA: Gabriel Santamaría de Rojas