CONCEPTO TECNICO No. 2323

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Octubre 3 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: LOS ALMENDROS

LOCALIDAD: BOSA

UBICACION : Cra 111B No 41 - 43 sur

REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso en construcción, localizada en parte plana.
Posee las vías pavimentadas.
Cuenta con servicios provisionales de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Energía.
Se encuentra ubicada en barrio en desarrollo

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de Acueducto y Alcantarillado para mitigar el riesgo.

2323

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA septiembre 28 de 1996
BARRIO Las Almendras
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 111B No. 41-43 sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de un piso en construcción; localizada en parte plana. Posee las vias sin pavimentar

cuenta con servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía.

se encuentra ubicada en barrio en desarrollo

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado para mitigar el riesgo

NOMBRE: José Luis Daza
PROFESION: Ingeniero civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA: