Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1267

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	Alcaldía Local
BARRIO:	ARBORIZADORA BAJA (Puntual)
LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar
UBICACION	Cra 42 # 59 G - 44 Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona residencial, plana, calles destapadas.
Bien constituida, con servicios públicos legalizados.
Lista para construcción de un 2do. piso, se observan filtraciones de la placa aérea.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar impermeabilización en las partes afectadas y reconstruir pañetes.

Original Firmado por:
José Albert Cano Díaz
DIRECTOR

12G7000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: **FECHA VISITA** Febrero 28/96 **BARRIO** Arbolizadora baja (Puntual) **LOCALIDAD** Ciudad Bolivar **LOCALIZACION** Carrera 42 # 59 G-44 sur. **REFERENCIA OPES**
CONTENIDO Alcaldía Local. 19
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Ninguno
b) JUSTIFICACION TECNICA: - Zona residencial, plana, calles destapadas. - Bien constituida, con servicios publicos legalizados - Lista para la construcción de un 2° piso, se observan filtraciones de la placa aerea.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Realizar impermeabilización en las partes afectadas y reconstituir pañetes
NOMBRE: Patricia Pachon Bo [signature] **PROFESION:** Ing. Civil [signature] **MATRICULA No.** 2520258503 2520203397 **FIRMA:** [signature]

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias
FOPAE